

Доступная мощность АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»

| Наименование | Период | 2015 год | | | | 2016 год |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Ед. изм. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал |
| Величина доступной тепловой мощности | Гкал/ч | 275,5 | 313,5 | 324,7 | 291,3 | 280,3 |

Пропускная способность трубопроводов $d_y - 3\,000\text{ м}^3/\text{час}$.