

Величина доступной тепловой мощности

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»

Наименование	Период	2016 год		
	Ед. изм.	1 квартал	2 квартал	3 квартал
Величина доступной тепловой мощности	Гкал/ч	280,3	323,1	326,94

Пропускная способность трубопроводов $d_y - 3\,000\text{ м}^3/\text{час}$.