

Наименование предприятия:
Наименование объекта:

№ п/п	Мероприятие по соблюдению нормативов	Объект / источник эмиссии	Показатель (нормативы эмиссий)	Фактическая величина (12 месяцев)	Календарный план достижения установленных показателей	Срок выполнения	Объем финансирования, тыс. тенге *		Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн в год		Примечание
					на конец года (2026 г.)		Итого (факт)	Всего (план)	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Охрана атмосферного воздуха											
1	Ремонт горелочных устройств энергоблока №1, 2 с целью обеспечение нормативных выбросов окислов азота	Энергоблок №1 Энергоблок №2	339,0 мг/нм3 383,4 мг/нм3	339,0 мг/нм3 383,4 мг/нм3	339,0 мг/нм3 383,4 мг/нм3	с 01.01.2026г. по 31.12.2026г.	19 717	145 230	Снижение выбросов окислов азота на 8 тонн в год		Выполнен ремонт шиберов газовоздушного тракта и индивидуальных шиберов на подводе вторичного воздуха к горелкам эн блока ст.№1
2	Ремонт электростатических фильтров энергоблока №1, 2с целью обеспечения проектной степени очистки дымовых газов от золы угольной.	Энергоблок №1 Энергоблок №2	Проект строительства эффективность 99,43%	Эффективность – 99,44%	Снижение выбросов пыли золы угольной на 236,536 т/год	с 01.01.2026г. по 31.12.2026г.	20 163	78 164	Снижение выбросов пыли золы угольной на 236,536 т/год		Проведены ремонтные работы по устранению дефектов на электрофильтрах энергоблоков ст.№1,2.
3	Ремонт аспирационных установок	Разгрузочное устройство и узлы пересыпки	Проектная эффективность 98,0%	Степень очистки по результатам испытаний 2025 года составляет: с 95,89 до 96,45%	Снижение выбросов пыли на 5 тонн в год	с 01.01.2026г. по 31.12.2026г.	8 635	9 277	Снижение выбросов пыли на 5 тонн в год		Выполнен ремонт аспирационных установок: ЛК 1А, ЛК 1Б, ЛК 41А, ЛК 41Б, ЛК 42Б, ЛК 14А, ЛК 14Б
4	Непрерывный контроль загрязняющих веществ с использованием систем операционного мониторинга в операционном режиме	Энергоблок №1 Энергоблок №2	Проект НДС	Проект НДС	Проект НДС	с 01.01.2026г. по 31.12.2026г.	8 127	54 000	Контроль качества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух		Проведено техническое обслуживание информационно-измерительной системы СГК-510 «SOLER»
Итого:							56 642	286 671			
2. Охрана земель, недр											
1	Ремонт системы гидрозолашлакоудаления (внешняя трасса ГЗУ)	Станция	-	-	-	с 01.01.2026г. по 31.12.2026г.	4 532 304	153 045	Защита земель от загрязнения золошлаковыми отходами		Выполнен ремонт трубопроводов внешней трассы ГЗУ. Произведена замена участка трубопровода ГЗУ протяженностью 8,8 км
2	Проведение мониторинга компонентов окружающей среды на границе санитарно-защитной зоны	Территория станции, СЗЗ	-	-	-	с 01.05.2026г. по 31.12.2026г.	0	2 015	Оценка состояния почвенного покрова		Отобрано и проанализировано 8 проб.
Итого:							4 532 304	155 060			
3. Охрана животного и растительного мира											
1	Озеленение территории станции и санитарно-защитной зоны предприятия зелеными насаждениями в количестве 2000 шт./год	Территория станции СЗЗ	2 000 шт/год	2 000 шт/год	2 000 шт	с 01.01.2026г. по 31.12.2026г.	0	26 000	Снижение влияния предприятия на селитебную зону		Посадка запланирована на на октябрь месяц
2	Уход за зелёными насаждениями	Территория предприятия и СЗЗ	-	-	15 га	с 01.01.2026г. по 31.12.2026г.	9 900	24 000	Снижение влияния предприятия на селитебную зону		Производятся уходные работы за зелеными насаждениями на территории СЗЗ предприятия на площади 15 га
Итого:							9 900	50 000			
4. Обращение с отходам											

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ремонт внутренней системы гидрозолоудаления (ГЗУ)	Станция				с 01.01.2026г. по 31.12.2026г.	30 919	47 293	Повышение надежности работы системы гидрозолоудале- ния		Выполнен ремонт гидрозатворов золопусков бл.№ 1,2, золопроводов бл.№2, эрлифта 2А, 2Б бл.№2, 1А, 1Б бл.№1,
2	Ремонт оборудования оборотной системы водоснабжения	Станция				с 01.01.2026г. по 31.12.2026г.	8 338	8 464	Обеспечение надежности работы оборотной системы водоснабжения		Выполнен ремонт ЦН-1А, ЦН-2Б
3	Ремонт оборудования по очистке хоз бытовых стоков	Станция				с 01.01.2026г. по 31.12.2026г.	10 739	12 650	Обеспечение повышения надежности работы очистных сооружений хоз бытовой канализации		Выполнен ремонт электролизной, сооружений биологической очистки, насосов НФГ-1, НФГ-2 на КНС№2, НПС-1 на КНС№3
4	Проведение мониторинга наблюдательных скважин №13552, №13555, №13558, №65-07, №25, №29	-полигон отходов; -РММХ; -золоотвал	22 пробы/год	22 пробы/год	22 пробы/год	с 01.05.2026г. по 31.12.2026г.		1 550	Оценка состояния подземных вод		Отобрана и проанализирована 21 проба
Итого:							49 996	69 957			
ВСЕГО:							4 662 101	577 264			

Председатель Правления

Начальник УПБОТОС

Начальник службы охраны окружающей среды

Кашаганов Б.З.

Байтемиров М.К.

Абелдинов Д.С.